

A.391.1.2020

Sulechów, 14.05.2020 r.

WYKONAWCY

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. REMONT BUDYNKÓW, wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o potwierdzenie, że okna które należy wymienić 01, 02, 03, 04, mają mieć współczynnik $U=1,3$ W/m²K oraz drzwi D10 mają mieć współczynnik $U=1,7$ W/m²K, ponieważ parametry te nie spełniają wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła na rok 2017.

Odpowiedź: Okna mają być o współczynniku $U=1,1$ W/m²K, natomiast drzwi o współczynniku $U=1,5$ W/m²K - pomyłka w projekcie budowlanym.

2. Proszę jeszcze o doprecyzowanie czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, strychu i piwnicy? Ponieważ taki zapis znajduje się na str. 5 projektu. Proszę również o podanie parametrów wyłazu dachowego.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym został wykreślony remont klatki schodowej, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej.

W zakresie parametrów wyłazu dachowego: wyłaz dachowy do dachów płaskich o wym. 0,80x0,80.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Kotowski

